

odst	termín splnění	klíčové slovo	požadavek	znění přechodného ustanovení ve vyhlášce
8	do 1. 7. 2023	pracovník poučený	Dřívější pracovníci poučení musí být nově poučeni do 1. 7. 2023	Osoba s odbornou způsobilostí pracovník poučený podle § 9 odst. 3 vyhlášky č. 75/2002 Sb. se považuje za osobu poučenou podle této vyhlášky, nejvýše však po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky
9	do 1. 7. 2023	pracovník znalý = elektrotechnik	Přezkoušení do 1 roku, pak je elektrotechnik (bylo 3 roky)	Osoba s odbornou způsobilostí pracovník znalý podle § 9 odst. 4 vyhlášky č. 75/2002 Sb. se považuje za osobu s odbornou způsobilostí elektrotechnik podle této vyhlášky, nejvýše však po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky
10	do 1. 7. 2024	pracovník znalý s vyšší kvalifikací = elektrotechnik	Přezkoušení do 2 let, pak je elektrotechnik (bylo 3 roky)	Osoba s odbornou způsobilostí pracovník znalý s vyšší kvalifikací podle § 9 odst. 5 vyhlášky č. 75/2002 Sb. se považuje za osobu s odbornou způsobilostí elektrotechnik podle této vyhlášky po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky
11	do 1. 7. 2024	pracovník pro řízení montáže = vedoucí elektrotechnik	Skončí-li platnost tak platí do této doby, maximálně však do 1.7. 2024	Osoba s odbornou způsobilostí pracovník pro řízení montáže, provozu a údržby elektrických zařízení podle § 9 odst. 6 vyhlášky č. 75/2002 Sb. se považuje za osobu s odbornou způsobilostí vedoucí elektrotechnik, nejdéle však po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky
5	do 1.7.2024	El. zařízení třídy B, které se je nově zařazeno do třídy A	Zpracovat dokumentaci požadovanou pro třídu A, která do této doby nebyla a provést revizi.	(1) Pro elektrické zařízení, které se nabytím účinnosti této vyhlášky stalo vyhrazeným elektrickým zařízením třídy A, organizace zajistí do dvou let od nabytí účinnosti této vyhlášky a) zpracování dokumentace podle skutečného stavu jeho instalace podle § 13 odst. 2, b) posouzení této dokumentace projektantem a c) provedení revize.
1	do 31.12.2024	Požadavky na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu	Podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce a provozu vyhrazených elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu	Požadavky stanovené v části šesté musí být splněny nejpozději do 31. prosince 2024; do té doby organizace přijme nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce a provozu.
2	do 31.12.2024	Všechna dokumentace	Řád prohlídek, údržby a revizí; Místní bezpečnostní předpisy, Odpovědnostní řád apod.; Nikoliv projekty, pokud u nich nedošlo ke změnám	Organizace uvede dokumentaci zpracovanou podle právní úpravy účinné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky do souladu s požadavky této vyhlášky nejpozději do 31. prosince 2024.
3	1.7.2025, nebo do doby platnosti	Oprávnění organizací	Bylo-li omezeno, tak platí do této doby, maximálně však do 1.7. 2025, nebylo-li omezeno tak do 1. 7. 2025	Oprávnění vydané obvodním báňským úřadem organizaci k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení podle této vyhlášky a zůstává v platnosti po dobu, na kterou bylo vydáno, nejvýše však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
12	do 1.7.2027 nebo do doby platnosti	osobě odborně způsobilé k provádění revizí a zkoušek = revizní technik	Skončí-li platnost tak platí do této doby, maximálně však do 1.7. 2027	Osvědčení vydané obvodním báňským úřadem osobě odborně způsobilé k provádění revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za osvědčení revizního technika podle této vyhlášky po dobu, na kterou bylo vydáno, nejvýše však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky
13	do ukončení akce	montáže, opravy, revize a zkoušky	Montáže, revize apod. se dokončí podle starých předpisů. Vyhláška nemůže platit zpětně. Obdobně zkoušky, posudky akreditovaných laboratoří apod. zůstávají v platnosti.	Montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení zahájené a neukončené ke dni účinnosti této vyhlášky se dokončí podle právní úpravy účinné do dne nabytí účinnosti této vyhlášky
4	do doby platnosti revize	Stávající revizní zprávy	Staré revize platí. Stejně platí maximálně 5 let (podle zařazení do tříd A1-A4). Nová revize již bude dle nové vyhlášky. Na obsahu revize se v podstatě nemění nic.	Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení zpracovaná osobou odborně způsobilou k provádění revizí a zkoušek elektrických zařízení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zprávu o revizi vyhrazeného elektrického zařízení podle této vyhlášky
6	do doby platnosti revize	El. zařízení třídy A, které se je nově zařazeno do třídy B	Do doby platnosti revize (která je podrobnější) se postupuje jako dosud, po skončení platnosti zařízení zařadit do třídy B, založit kartu a dělat pravidelné prohlídky.	Zpráva o revizi vyhrazeného elektrického zařízení, které bylo před nabytím účinnosti této vyhlášky zařazeno jako vyhrazené elektrické zařízení třídy A a podle této vyhlášky je vyhrazeným elektrickým zařízením třídy B, se považuje za doklad o kontrole podle části C přílohy č. 9 k této vyhlášce po dobu platnosti zprávy o revizi
7	stále	pracovník seznámený	Podle § 17 odst. 1. písm. a mohou obsluhovat elektrické zařízení do 1 kV (1,5 kVss) osoby dříve "seznámené". U těchto osob není touto elektrikářskou vyhláškou pravidelné seznamování požadováno. Vychází se z předpokladů, že el. zařízení do 1 kV je bezpečné, jeho ochrana je dána posouzením shody a vydáním ES prohlášení o shodě. Další seznamování těchto pracovníků bude probíhat dle interních aktů organizací v rámci pravidelných bezpečnostních školení.	Osoba s odbornou způsobilostí pracovník seznámený podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 75/2002 Sb. se považuje za osobu splňující kvalifikační požadavky § 17 odst. 1 písm. a).